



# 检测报告

报告编号 AHHH 检字 2024060331

第 1 页 共 4 页

委托方 安徽华业香料股份有限公司

项目名称 安徽华业香料股份有限公司废水检测

委托方地址 安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号

检测类别 委托检测

安徽海恒检测技术有限公司

2024 年 6 月 21 日

检测专用章

## 说 明

1. 报告未加盖“安徽海恒检测技术有限公司检测专用章”和资质认定标志“CMA”印章无效; 未加盖资质认定标志“CMA”的检测报告, 不具有对社会的证明作用, 仅供参考。
2. 报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 本报告如属送检样品, 检测结果仅对来样负责。
4. 本报告检测结果只代表检测时污染物排放状况。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视作无效。
7. 若委托单位对本检测报告有异议, 可在收到报告之日起十五日内, 提出复检或仲裁申请, 逾期不予受理。

公司名称: 安徽海恒检测技术有限公司

公司地址: 安徽省合肥市新站区新海大道与经二路交口向北 100 米安徽方中科技集团有限公司研发楼内 5 楼

电话: 0551-62868298

邮政编码: 230000

## 一、任务来源

受安徽华业香料股份有限公司的委托,于 2024 年 6 月 14 日对安徽华业香料股份有限公司的废水进行采样检测。

## 二、检测方案

类别	检测点位	检测项目	检测频次 (点、次、天)
废水	废水总排口	pH 值	1*1*1
		化学需氧量、氨氮	1*3*1

## 三、检测分析方法、仪器及检出限

类别	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计 (HHXC-087)	--
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬 酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分 光光度法 HJ 535-2009	T6 新世纪紫外可见分光光度 计 (HHFX-086)	0.025mg/L

## 四、质量保证及质量控制

- 1、参加检测的技术人员,均持有上岗证书。
- 2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格,并在有效期内使用。
- 3、样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。
- 4、现场携带全程序空白样、采集平行样,实验室分析采取空白样、明码平行样、质控测定等措施对检测全过程进行质量控制。
- 5、现场采样及检测仪器在使用前进行校准,校准结果符合要求。
- 6、检测结果和检测报告实行三级审核。



### 五、废水检测结果

采样日期	2024年6月14日	检测日期	2024年6月14日~ 2024年6月17日	
样品性状	废水; 水质均微浊、无色、无异味。			
采样点位	采样时间	检测项目	检测结果	单位
废水总排口	17:28	pH 值	7.5 (37.4℃)	无量纲
	15:47	化学需氧量	28	mg/L
	16:30		24	mg/L
	17:18		22	mg/L
	16:17	氨氮	1.88	mg/L
	16:52		1.95	mg/L
	17:21		1.78	mg/L



\*\*\*报告结束\*\*\*

编制:	章玉美	审核:	徐苗苗	签发:	孔祥升
日期:	2024.06.21	日期:	2024.06.21	日期:	2024.06.21